Stadtwerke Stade
Ihr Energiebündel vor Ort

Trinkwasseranalysewerte für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Stade GmbH

(Stand: Nov. 2022)

Trinkwasseranalyse gemäß Trinkwasserverordnung

Kenngrößen/ Parameter	Einheit	Grenzwert	Messwert Netz Wasserwerk Hohenwedel	Messwert Netz Wasserwerk Stade-Süd
Temperatur	°C		10,3	10,0
Leitfähigkeit	uS/cm	2000	501	665
pH-Wert		6,5 – 9,5	7,69	7,63
Calcium	mg/l		77,7	69,0
Magnesium	mg/l	50	3,9	5,5
Natrium	mg/l	150	15,5	54,7
Kalium	mg/l	12	1,4	2,9
Eisen	mg/l	0,20	0,013	>0,01
Mangan	mg/l	0,05	0,001	<0,001
Ammonium	mg/l	0,5	<0,04	<0,04
Nitrit	mg/l	0,1	<0,01	<0,01
Nitrat	mg/l	50	0,3	1,0
Chlorid	mg/l	250	36,8	80,4
Sulfat	mg/l	240	82,7	11,6
Säurekapazität	mmol/l		2,15	3,87
Härtebereich			mittel 1,5 – 2,5 mmol	mittel 1,5 – 2,5 mmol
Gesamthärte	° dH mmol/l		11,8 2,1	10,9 2,0
Karbonathärte	° dH		6,0	10,8

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Stadtwerke Stade GmbH
Hansestraße 18
21682 Stade
Tel.: 04141 – 404-485
energie@stadtwerke-stade.de